



身近で起きている“工事の保険 賠償事故”

工事に関わるその他の補償についてもご案内中
詳しくは→ <http://www.srm-net.co.jp/kenchiku/index.html>

事故状況	マンション2階部分の水道管パッキン交換作業をした際、継手部分の差込が十分でなかったため水漏れが発生。階下の部屋の内装に損害を与える。
発生場所	マンション
被害状況	天上・床・壁の張替え等
今回の仕事の請負金額	57,750円

事故報告	報告日	平成21年7月28日	
事故処理の流れ	事故報告後、保険会社鑑定士に立会い調査依頼 鑑定士により損害状況確認。お支払保険金決定。 示談書を取り交わし、保険会社より被害者に直接保険金をお支払い。		
支払賠償金	873,600円	支払日	平成21年8月25日

事業者情報	業種	設備業	
	年間請負高	1908万円	40,070円

工事の保険担当者より



建物上層階の水漏れ事故の被害状況

- ★階下が空き部屋の場合：
水漏れに気づくのが遅れ被害が広範囲になることがあります。
- ★階下に住人がいる場合は：
内装だけでなく家財への被害も発生します。

また、引渡し後の水漏れケースもあります。この場合は、原因が工事の場所であるかどうかという調査も必要となります。引渡し前には再度階下などの確認もお忘れなく。

お問合せ先

URL www.srm-net.co.jp

■京都本社
〒600-8790京都市下京区
高辻通堀川西入富永町672
電話:075-822-8601
FAX:075-822-8087

■南丹支店
〒622-0002京都府
南丹市園部町美園町4号16
電話:0771-68-1300
FAX:0771-68-1301



お問合せはメールでも受付中 E-mail⇒info@srm-net.co.jp